

Torzym, 12/10/2020 r.

Nr sprawy: BGN.II.271.3.2020

Zamawiający:

**Miasto i Gmina Torzym
ul. Wojska Polskiego 32
66-235 Torzym**

**Do wszystkich
Uczestników postępowania
O udzielenie zamówienia publicznego**

Pytania i wyjaśnienia do treści do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego na „**Budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Tarnawa Rzepińska oraz budowę oczyszczalni przydomowej**”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) w związku ze złożonymi przez Państwa zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie 1

Czy tłocznia ścieków będąca przedmiotem zamówienia ma być wpięta w istniejący i pracujący na oczyszczalni ścieków w Boczowie system monitoringu i wizualizacji? Wpięcie i kompatybilność z pracującym w ZGKIM Torzym systemem monitoringu pozwoli na stały odczyt wartości przepływających ścieków oraz nadzór nad tłocznią ścieków. Istniejący i pracujący w ZGKIM Torzym, system umożliwi wysyłanie wiadomości tekstowych SMS na wskazane przez Zamawiającego numery telefonów.

Odpowiedź na pytanie 1

Tak, tłocznia ścieków będąca przedmiotem zamówienia ma być wpięta w istniejący i pracujący na oczyszczalni ścieków w Boczowie system monitoringu i wizualizacji.

Z-ca Burmistrza
/-/ Robert Borkowski