

Torzym, 19/10/2020 r.

Nr sprawy: BGN.II.271.3.2020

Zamawiający:

**Miasto i Gmina Torzym
ul. Wojska Polskiego 32
66-235 Torzym**

**Do wszystkich
uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

Pytania i wyjaśnienia do treści do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Tarnawa Rzepińska oraz budowę oczyszczalni przydomowej**”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) w związku ze złożonymi przez Państwa zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie materiałowe zbiornika (modułu) tłoczni ścieków w m. Tarnawa Rzepińska jako konstrukcja stalowa, spawana?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiornika (modułu) tłoczni ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 1.4401/1.4404 (AISI 316/316L).

Z-ca Burmistrza

/-/ Robert Borkowski