

**Urząd Miejski Torzym**  
**ul. Wojska Polskiego 32**  
**66-235 Torzym**

Znak:ZGK.716-k/18 /19

Torzym, 17.12.2019r.

**Warunki ogólne i techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Gminy Torzym.**

Włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej planowanej rozbudowy sieci kanalizacji z Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno- Kardiologicznego w Torzymiu.

1. Projektowaną sieć kanalizacyjną ułożyć przewodem PVC Ø 200 od studni o rzędnych 103<sup>00</sup> / 100<sup>94</sup>, która jest posadowiona w działce 76/9 ( własność Gminy Torzym) na planie zaznaczono punktem „A” do studni o rzędnych 98<sup>34</sup> / 96<sup>85</sup>, która jest posadowiona w działce 640 ( własność Gminy Torzym) na planie zaznaczono punktem „B”
2. Przewód kanalizacyjny powinien być ułożony na odcinku prostym i najkrótszym, na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem. Przewodem tym należy zapewnić przewietrzenie i płukanie instalacji.
3. Minimalny spadek przewodów kanalizacyjnych winien wynosić 1,5% dla przewodów Ø 160 i 0,5% dla przewodów Ø 200, maksymalnie do 15% .
4. W przypadku konieczności prowadzenia sieci przez grunty osób trzecich inwestor winien uzyskać odpowiednie zezwolenie lub zgodę właścicieli gruntów.
5. **Nową sieć kanalizacyjną wpiąć do studzienki dopiero po zakończeniu modernizacji istniejącej Oczyszczalni Ścieków w Torzymiu.**
6. **Projekt przyłącza należy przedłożyć do akceptacji zarządzającego siecią.**
7. Wcinę do sieci kanalizacyjnej należy zgłosić przed rozpoczęciem prac do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Torzymiu ul. Świebodzińska 12.
8. Roboty wykonać zgodnie z prawem i sztuką budowlaną i poszanowaniem praw osób trzecich.
9. O terminie rozpoczęcia robót i odbioru wykonanego, a nie zaszypanego przyłącza należy powiadomić Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu celem stwierdzenia prawidłowości wykonania.
10. Pomiary po wykonawcze urządzeń podziemnych należy zlecić przed ich zaszypaniem właściwej jednostce geodezyjnej. Jeden egzemplarz przekazać dla zarządzającego siecią, przy odbiorze do eksploatacji.
11. Integralną częścią warunków technicznych jest plan sytuacyjny, ze wskazaniem studni kolektorowej przyłączeniowej.
12. Powyższe warunki ważne są w przeciągu jednego roku od dnia wystawienia.
13. Przy akceptacji wydającego warunki dopuszcza się inne rozwiązania.

W załączeniu;

Mapa syt.- wys. – 1 szt.

DYREKTOR  
Zbigniew Kiniorski



ch. 640