

Nr sprawy: BGN.II.271.2.2020

Zamawiający:

**Gmina Torzym
ul. Wojska Polskiego 32
66-235 Torzym**

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu nr:
BGN.II.271.2.2020

Pytania i wyjaśnienia do treści do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. **„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Torzymiu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej.”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) w związku ze złożonymi przez Państwa zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie 1

Prosimy o informację, czy w zakresie inwestycji wchodzi również wyposażenie w meble ujęte w opisie dokumentu „1948 PFU” strony 28-29?

Tak.

Pytanie 2

Prosimy o informację czy w ofercie należy ująć koszty wydobycia oraz utylizacji osadów zalegających w obiektach przeznaczonych do modernizacji oraz wyburzenia, a jeżeli tak to w jakich ilościach?

Tak, należy ująć wydobycie i utylizację osadów zalegających w obiektach przeznaczonych do likwidacji. Szacuje się, że w bloku biologicznym zalega ok. 100 m³ osadu uwodnionego.

Pytanie 3

Prosimy o informację, czy Inwestor dysponuje badaniami geologicznymi gruntów z terenów objętych opracowaniem, jeśli tak to prosimy o ich zamieszczenie na stronie internetowej.

Nie posiadamy.

Pytanie 4

Zgodnie z dokumentacją: „1948 PFU” str. 41 pkt. 2.6.1.11 oraz „1946 Zał. 9 Parametry równoważności urządzeń” str. 39 pkt. 3.9.2.5 do wykonania są dwie wiaty na osad – obiekt 15A i 15B, natomiast wg. PZT do wybudowania jest tylko jedna wiata. Prosimy o sprostowanie.

Przewiduje się do budowy jednej wiaty o wymiarach około 18 m x 16 m.

Pytanie 5

Prosimy o wyjaśnienie, z jakiego powodu przy budowie wiaty przyjęto grodzice G62 dług. min. 5m? – obiekt nie jest podpiwniczony ani zagłębiony.

Grodzice służą do podziału wiaty na sektory do gromadzenia osadu.

Pytanie 6

Prosimy o podanie na jakim poziomie znajduje się ustabilizowane zwierciadło wody gruntowej.

Brak danych.

Pytanie 7

Prosimy o zamieszczenie rysunku mapy terenu inwestycji z rzędnymi wysokościowymi jaką na chwile obecną dysponuje Zamawiający.

W załączeniu mapy z rzędnymi wysokościowymi pobrane z geoportalu powiatu sulęcińskiego.

Pytanie 8

Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków – prosimy o zamieszczenie dokumentacji projektowej istniejącego obiektu w celu dokonania wyceny prac remontowych.

Zamawiający nie dysponuje w/w dokumentacją.

Pytanie 9


Ze względu na konieczność likwidacji istniejącego stawu biologicznego prosimy o informację z jakich warstw konstrukcyjnych obecnie się składa oraz czy zalega w nim osad, a jeśli tak to o jakiej wysokości?

Staw biologiczny jest to zbiornik ziemny wyłożony folią na dnie. Szacuje się, że osad może zalegać do 0,5 metra jego wysokości.

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku składania oferty opartej na technologii oraz urządzeniach opisanych w PFU oraz koncepcji nie ma konieczności załączania do oferty załącznika nr 10 wraz z kartami katalogowymi.

Zamawiający wymaga złożenia wraz z oferta załącznika nr 10.

BURMISTRZ

Piotr Pyszard Stanulewicz

Wyjaśnienia zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. przesłano faksem lub e-mailem).